



PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE
ESTADO DE SÃO PAULO

Ofício nº 124/2022/GAB/bs

Caconde, 29 de março de 2022

Excelentíssimo Senhor
Richard Silva Ferfoglia Maguim
Presidente da Câmara Municipal
Caconde/SP

Assunto: Requerimentos nº 002/2022

Senhor Presidente,

Em respeito ao requerimento em referência, fazemos uso do presente para encaminhar os esclarecimentos dos departamentos competentes, conforme documentação anexa.

Sendo o que se apresenta, renovo os protestos de elevada estima e distinta consideração.

João Filipe Muniz Basilli
Prefeito Municipal

Recebi
30/03/2022

Vanderlei Bracci
VANDERLEI BRACCI
Subdiretor da Câmara



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE
ESTADO DE SÃO PAULO

Do Setor de Abastecimento de Água para
Gabinete

Exmo Sr Prefeito da Estancia Climática de Caconde
Dr João Filipe Muniz Basilli

Em resposta ao requerimento nº 002/2022, com relação ao parâmetro ferro, isso é em decorrência do uso de encanamentos de ferro, o que fica intensificado quando ocorre interrupção do fornecimento de água, que quando volta, dá uma “lavada” no encanamento, por isso deve-se evitar ao máximo a interrupção de fornecimento: o cátion ferro não é prejudicial aos organismos vivos, pelo contrário, o inconveniente é que os cátions ferro são coloridos, então mancham a louça sanitária e causam cor água.

Com relação ao cátion alumínio foi ocasionado pelo fato de fortes chuvas no período, então foi necessário uso de bastante sulfato de alumínio no clareamento da água.

Então, convido os nobres vereadores que façam uma visita, principalmente na ETA II, para que vejam as condições do tratamento nos dias chuvosos, pois nossos operadores fazem milagres para enviar uma água de qualidade razoável para a população, sempre pensando em primeiro lugar na saúde do povo.

Com relação aos casos de diarreia, infecções intestinais, etc, seria bom lembrar à equipe da saúde de tomar o cuidado de fazer uma triagem, **separando** população da zona urbana e rural (que não tem água tratada).

Sem mais para o momento.

atenciosamente,

Caconde, 27 de março de 2022

Paulo Roberto de Carvalho

PAULO ROBERTO DE CARVALHO
QUÍMICO
CRQ 04117864 - 4ª Região